



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W M.ST. WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 21 lutego 2019 r.

PRO.DRP.669.516.2019.039567.19.TS.JT

Zarząd Praskich Terenów Publicznych  
w Dzielnicy Praga Północ  
m st. Warszawy  
ul. Burdzińskiego 7  
03-480 Warszawa

### WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych z „Targowiska Namysłowska” zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 na części dz. nr ew. 8 z obrębem 4-12-02 w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 15.01.2019 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 31.01.2019 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje o następujących warunkach przyłączenia:

#### 1. Sieci wodociągowej

- a. Zaopatrzenie w wodę ww. targowiska w ilości 1,97 dm<sup>3</sup>/s na cele socjalno – bytowe (dla 49 obiektów) będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Namysłowskiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza wodociągowego ze studzienką wodomierzową zlokalizowaną na terenie dz. nr ew. 8 usytuowaną w odległości 2,0 m od ogrodzenia lub linii rozgraniczającej nieruchomość od ulicy. W przypadku lokalizacji studzienki wodomierzowej na terenie ogólnodostępnym, właściciel musi zabezpieczyć przed otwieraniem i ingerencją osób postronnych.
- b. Umowa na dostawę wody zawarta będzie pomiędzy MPWiK w m. st. Warszawie S.A. i właścicielem/administratorem przedmiotowego targowiska, natomiast rozliczenia za zużytą wodę poszczególnych obiektów na terenie targowiska będą się odbywały bez udziału Spółki.

#### 2. Sieci kanalizacyjnej

- a. Odprowadzenie ścieków bytowych z ww. targowiska będzie możliwe do istniejącego kanału ogólnospławnego Ø 0,40 m w ul. Namysłowskiej po zaprojektowaniu, wybudowaniu i włączeniu do eksploatacji odcinka sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających ulicy oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku.

#### 3. Warunki dodatkowe

- a. Na terenie ww. targowiska zlokalizowana jest instalacja wodociągowa, która nie znajduje się w eksploatacji Spółki. W sprawie ewentualnej likwidacji ww. instalacji wodociągowej należy porozumieć się z jej właścicielami/użytkownikami.

---

#### WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;  
[www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest  
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 712 555 600,00 zł (wpłacony w całości)  
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska  
khanówka  
Naturalnie TAK :)



- b. Na zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków bytowych należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytocznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej [www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)) i w oparciu o załączone dane.
- c. W dokumentacji należy pokazać kasowanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę targowiska.
- d. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- e. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana jest istniejąca zabudowa i projektowane będzie uzbrojenie.
- f. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w wysokości 0,25 MPa.
- g. Trasę projektowanego odcinka sieci należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy.
- h. Przy projektowaniu włączeń do istniejącej kanalizacji należy dążyć do wykorzystania istniejącego na niej uzbrojenia.
- i. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym i kanale należy sprawdzić w terenie.

Z-ca KIEROWNIKA  
BIAŁO RÓŻNOCY KIEROWNICZYSTWA  
*Grzegorz Piechota*

**Do wiadomości:**

- 1. Archiwum II (52374)

**Załączniki:**

- 1. Dane techniczne wodociągowe
- 2. Dane techniczne kanalizacyjne